Контрольные замеры на 16 июня 2021 г.

ГПП 110 кВ "Моторный завод"

Время			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1Т		I 10	48	47	46	48	47	46	50	91	108	115	124	107	109	109	111	103	79	69	65	60	58	59	57	54
	1С	U 10	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4
		I 10	61	57	57	54	59	64	77	124	153	149	160	148	175	167	175	161	144	121	106	78	68	67	69	66
	2С	U 10	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
		РПН	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2Т		I 10	-533	-534	-534	-535	-536	-537	-531	-513	-507	-495	-492	-443	-439	-437	-440	-6	43	41	37	35	-360	-491	-491	-491
	3С	U 10	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
		I 10	42	47	46	48	40	42	56	70	91	88	64	69	75	76	75	70	52	48	44	37	42	38	35	34
	4С	U 10	10,0	9,9	10,0	10,0	9,9	10,0	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9	10,0	10,2	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,0	10,0	10,0	10,0
		ТСН,ТСР-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		РПН	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Генератор яч.01;3РУ-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Генератор яч.29	574,6	574,8	574,9	574,4	574,7	574,7	572,7	561,4	561,4	550,1	546,9	495,9	491,2	489,4	491,9	49,9	0,0	0,0	0,0	0,5	396,8	527,0	527,1	526,9
	1С	Тяговая -3 яч.37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		РП-2-11 яч.39	7,4	6,9	7,1	7,1	6,3	6,4	6,1	6,9	7,4	6,9	7,1	7,2	6,6	7,4	7,1	7,4	7,1	6,3	7,1	7,4	7,1	7,6	7,6	7,3
		ТП-6,Т1 яч.45	4,4	4,0	4,0	6,1	5,3	5,2	6,0	20,0	22,0	23,6	23,8	17,5	21,6	22,0	19,4	17,2	13,0	11,8	11,3	11,3	10,5	10,4	10,4	7,5
		ТП-8.Т2 яч.47	3,2	3,4	3,2	3,0	2,8	2,8	3,2	14,1	19,0	16,8	17,6	16,3	15,5	17,6	22,1	19,4	11,3	8,3	8,1	6,3	4,3	3,9	3,5	3,1
		ТП-7,Т2 яч.49	6,5	6,5	6,1	6,3	5,9	6,0	7,6	13,7	19,2	17,4	18,8	16,5	18,5	17,6	17,4	15,2	11,5	9,7	9,5	7,7	7,3	7,1	7,1	6,9
		РП-3-16 яч.51	16,9	16,9	16,9	15,8	16,4	16,0	16,5	15,9	17,4	30,1	35,9	34,0	27,5	24,3	26,9	26,4	23,2	22,1	19,5	18,4	18,4	18,3	16,7	17,8
		ТП-20 яч.53	7,4	7,3	7,2	8,3	8,2	8,4	8,5	14,2	14,0	11,1	10,7	10,3	11,0	10,2	10,2	9,5	8,9	7,2	5,3	5,2	6,5	7,6	7,5	7,6
		ТП-2, Т2 яч.57	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	6,2	8,7	9,5	10,3	5,6	8,1	9,7	8,1	7,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
		ТП-40-6 яч.59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2С	Тяговая -3 яч.36	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		РП-5 яч.38	14,7	14,7	13,1	12,6	17,3	19,9	21,2	33,1	37,3	37,3	41,5	41,4	53,8	47,0	61,1	48,5	51,6	42,1	33,7	14,2	14,1	13,6	13,6	13,1
		ТП-7, Т1 яч.40	9,8	9,6	9,8	9,6	9,8	10,0	11,1	21,3	26,6	23,3	27,2	19,7	23,3	24,9	21,3	22,9	17,2	15,2	14,4	11,7	10,6	11,2	11,0	10,6
		ТП-9, Т1 яч.42	7,1	6,9	6,5	6,1	6,3	5,9	10,1	25,0	29,4	25,8	29,4	26,9	29,1	26,5	24,5	24,5	15,0	14,6	12,4	9,5	6,5	7,1	7,3	7,5
		ТП-70-1, яч.44	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2	1,7	2,1	2,3	2,5	2,5	2,3	2,2	2,0	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		ТП-35, Т2 яч.52	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	2,2	2,7	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	3,0	1,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
		РП-1-11 яч.54	11,5	7,3	7,9	7,9	7,4	7,3	14,3	23,1	27,3	23,1	23,6	18,0	20,0	23,7	22,1	17,4	15,8	12,1	12,1	10,5	9,4	7,9	8,9	9,4
		ТП-4, Т1 яч.56	9,6	10,6	12,2	9,8	9,8	12,8	10,5	10,6	16,2	16,2	13,2	17,9	24,1	21,0	20,2	21,0	20,3	15,4	15,0	19,0	16,5	15,1	16,9	14,7
		ТП-65, Т1 яч.58	6,3	6,3	6,3	6,7	6,3	6,3	6,8	7,5	11,0	17,7	19,3	19,1	19,8	19,4	20,6	21,7	21,3	20,1	17,0	11,9	9,4	10,2	9,8	9,4
	3С	РП-2-7 яч.9	29,1	29,6	29,9	29,1	28,8	25,6	25,4	28,6	30,4	31,0	29,9	29,7	26,5	26,9	26,8	23,6	24,4	24,3	21,2	22,0	22,4	22,4	22,6	23,2
		РП-5-6 яч.15	9,6	8,6	8,2	8,2	8,0	9,4	13,6	17,6	21,4	20,8	21,4	20,1	22,1	22,2	21,9	17,9	15,5	14,3	13,1	10,6	12,0	11,2	11,4	10,2
		ТП-65,Т-2 яч.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		РП-1-4 яч.21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ТП-4,Т-2 яч.27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ТП-35,Т1 яч.31	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	3,2	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	2,8	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	4С	ТП-18-1 яч.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		АГНКС яч.8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		ТП-2,Т1 яч.10	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	1,6	2,0	2,4	2,9	2,3	2,9	2,9	2,8	2,4	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8
		ТП-6,Т2 яч.14	25,4	25,6	27,3	27,9	22,2	21,7	31,5	42,7	42,0	45,7	32,5	36,4	37,3	41,2	43,4	33,5	26,7	22,1	21,9	17,9	19,6	16,8	15,3	15,3
		РП-3-2 яч.22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ТП-17-2 яч.24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	2,3	2,0	1,9	2,1	1,6	1,9	1,9	2,0	2,1	1,4	1,6	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0
		ТП-40-5 яч.26	5,3	4,9	4,5	4,5	4,3	4,7	4,7	5,9	7,2	8,8	8,6	10,1	9,0	9,2	9,6	10,0	8,4	8,8	7,4	6,5	6,9	7,6	5,9	5,1
		ТП-15, яч.28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ТП-11 яч.30	6,6	6,8	6,8	6,6	7,2	8,2	9,9	11,1	13,9	14,1	9,0	6,8	10,7	10,0	7,4	7,8	7,4	7,4	6,4	6,5	6,3	6,1	6,1	6,1
		Мостострой яч.4	3,3	7,7	5,5	7,1	4,7	5,2	7,4	6,3	23,5	14,7	8,2	11,2	12,6	10,9	9,0	14,1	6,6	6,6	5,8	4,0	6,5	4,9	5,7	5,4

Заместитель главного инженера Д.М. Ибрагимов